

Nytsz: 6096-10-2/20220217

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2022. február 17.

Ajánlás lejárta

2027. február 28.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Saint-Gobain Hungary Kft., Pilisvörösvár

Termék forgalmazó: **Saint-Gobain Hungary Kft.**
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefonszám: +36-1/ 296-0534

E-mail: rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Honlap: www.rigips.hu

Kapcsolattartó: Halmi-Berecz Filoména

Beosztás: műszaki szaktanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztonság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági gipszkarton falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás panelszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CW75+75/215 válaszfal 2+1+2 réteg Habito+RB építőlemezzel jelölésű lakáselválasztó fal dupla profilvázzal Lakáselválasztó fal dupla profilvázzal (300 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 5 réteg építőlemezzel (oldalanként 1 réteg Habito+RB 12,5 mm és középen RB 12,5 mm építőlemez).	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CW75+50/200 válaszfal 2+1+2 réteg Habito+RB építőlemezzel jelölésű lakáselválasztó fal dupla profilvázzal Lakáselválasztó fal dupla profilvázzal (600 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 5 réteg építőlemezzel (oldalanként 2x2 Habito és középen RB 12,5 mm építőlemezzel a CW50 profilvázhhoz csavarozva)	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

A MABISZ VKB a **Saint-Gobain Hungary Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. február 17.



 UNIQA Bizt. Zrt.



 GROUPAMA Biztosító Zrt.



 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



 GENERALI Biztosító Zrt.




 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.




 AEGON Magyarország Zrt.



 ORFK



 MABISZ VKB elnök.
 KÖBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



Z á r a d é k

6096-10-2/20220217 Nytsz.
MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott biztonsági gipszkarton falszerkezetek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.


Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna MABISZ VKB vez., KöBE

Kiss József PlutO Mérnöki Iroda Kft.


.....
.....

Budapest, 2022. február 17.