

Nytsz: 6398-41-2/20250828

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2024. június 20.

Adatmódosítás ideje

2025. augusztus 28.

Ajánlás lejártá

2029. június 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.**Termék gyártó:**

Saint-Gobain Hungary Kft., Pilisvörösvár

Termék forgalmazó:Saint-Gobain Hungary Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefonszám: +36-1/ 296-0500; +36-26/ 567-600

E-mail: info.sghu@saint-gobain.com

Honlap: www.saint-gobain.hu

Kapcsolattartó: Csandli Kálmán

Beosztás: műszaki szaktanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztosság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 6293-10-2/20240620 sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági gipszkarton falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
□ CW100/150 válaszfal 2x2 réteg Habito építőlemezzel jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet profilváz sűrítéssel CW100 profilváz 300 mm függőleges profiltávolsággal, 75 mm Isover Akusto hőszigeteléssel. A tartóváz mindkét oldalon kétrétegű 12,50 mm vtg. Habito építőlemez borítást kap. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel).	Teljeskörű mechanikai védelem alko-tóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.
□ CW75+75/213 válaszfal 2+1+2 réteg Habito építőlemezzel jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázzal (600 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 5 réteg Habito építőlemezzel CW75+75/213 válaszfal kettős CW 75-ös tartóvázzal, 2 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon kétrétegű 12,5 mm vastag Habito építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag Habito építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemeztavastagság) 600mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 30 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre.	P7B (B2) áttörés-biztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW50+75/188 válaszfal 2x2 réteg Habito és középen 1 réteg RB építőlemezzel jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázzal (600 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 4 réteg Habito és 1 réteg RB építőlemezzel CW50+75/188 válaszfal egymás mellett lévő CW50-es és CW 75-ös tartóvázzal, 1 réteg 50mm és 1 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon kétrétegű 12,5 mm vastag Habito építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag RB építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemeztavastagság) 600mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 30 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre.	

Termék	Besorolás
□ CW50+75/188 válaszfal 2x2 réteg Habito és közepén 1 réteg Energoboard RE építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázzal (600 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 4 réteg Habito és 1 réteg Energoboard RE építőlemez CW50+75/188 válaszfal egymás mellett lévő CW50-es és CW 75-ös tartóvázzal, 1 réteg 50mm és 1 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon kétrétegű 12,5 mm vastag Habito építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag Energoboard RE építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemezvastagság) 600mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 30 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre.	Teljeskörű mechanikai védelem alko-tóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P7B (B2) áttörés-biztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW75+75/213 válaszfal 2 réteg (Habito+RB) és közepén 1 réteg RB építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázzal (300 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 2 réteg Habito és 3 réteg RB építőlemez CW75+75/213 válaszfal kettős CW 75-ös tartóvázzal, 2 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,5 mm vastag Habito és egy réteg 12,5 mm vastag RB építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag RB építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemezvastagság) 300mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 15 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre.	
□ CW75/125 válaszfal 2x (Blue Acoustic + Glasroc X) építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet profilváz sűrítéssel CW100 profilváz 300 mm függőleges profiltávolsággal, 75 mm Isover Akusto hőszigeteléssel. A tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,50 mm vtg. Glasroc X és egy réteg 12,5 mm vtg. Blue Acoustic RF építőlemez borítást kap – a beépítés sorrendje kötetlen. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel).	

Termék	Besorolás
□ CW75+75/213 válaszfal 2 réteg (Habito+Energoboard RE) és középen 1 réteg Energoboard RE építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázal (300 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 2 réteg Habito és 3 réteg Energoboard RE építőlemez CW75+75/213 válaszfal kettős CW 75-ös tartóvázal, 2 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,5 mm vastag Habito és egy réteg 12,5 vastag Energoboard RE építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag Energoboard RE építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemezvastagság) 300mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 15 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW100/150 válaszfal 2x (Habito + Energoboard) építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet CW100 profilváz 600 mm függőleges profiltávolsággal, 100 mm Isover Akuplat+ hőszigeteléssel. A tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,50 mm vtg. Habito (külső réteg) és egy réteg 12,5 mm vtg. Energoboard RE (belső réteg) építőlemez borítást kap - a beépítés sorrendje kötetlen. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel).	
□ CW100/150 válaszfal 2x (Habito + RB) építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet CW100 profilváz 600 mm függőleges profiltávolsággal, 100 mm Isover Akuplat+ hőszigeteléssel. A tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,50 mm vtg. Habito (külső réteg) és egy réteg 12,5 mm vtg. RB (belső réteg) építőlemez borítást kap - a beépítés sorrendje kötetlen. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel).	

Termék	Besorolás
□ CW75/125 válaszfal 2x (Blue Acoustic + Glasroc X) építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet CW100 profilváz 600 mm függőleges profiltávolsággal, 100 mm Isover Akusto hőszigeteléssel. A tartóváz mindkét oldalon egy réteg 12,50 mm vtg. Glasroc X és egy réteg 12,5 mm vtg. Blue Acoustic RF építőlemez borítást kap - a beépítés sorrendje kötetlen. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel).	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 5 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P7B (B2) áttörés-biztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW100/150 válaszfal 2x2 réteg RB építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet, 1 mm vastag horganyzott acéllemez Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 100 mm vtg. tartóvázal, 600 mm-es függőleges profiltávolsággal, 2x2 rtg. 12,50mm vtg. normál RB vagy tűzgátló RF gipszkarton borítással, 50mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). Az 1 mm vastag horganyzott acéllemez rögzítése a két külső gipszkarton építőlemez között, 600/250mm -es raszterben kerül felcsavarozásra.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 4 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P6B (B1) áttörés-biztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW100/150 válaszfal 2x2 réteg RF építőlemez jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet, 1 mm vastag horganyzott acéllemez Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 100 mm vtg. tartóvázal, 600 mm-es függőleges profiltávolsággal, 2x2 rtg. 12,50mm vtg. tűzgátló RF gipszkarton borítással, 60mm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel (min. 40 kg/m³). A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). Az 1 mm vastag horganyzott acéllemez rögzítése a két külső gipszkarton építőlemez között, 600/250mm -es raszterben kerül felcsavarozásra, majd a csavarfejek roncsolását szükséges elvégezni.	

Termék	Besorolás
□ CW50+75/188 válaszfal 2+1+2 réteg RB építőlemezzel jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet - lakásválasztó fal dupla profilvázsal (600 mm függőleges profiltávolsággal) és összesen 5 réteg RB építőlemez, 1mm vastag horganyzott acéllemez CW50+75/188 válaszfal egymás mellett lévő CW50-es és CW75-ös tartóvázsal, 1 réteg 50mm és 1 réteg 75mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A kettős tartóváz mindkét oldalon kétrétegű 12,5 mm vastag RB építőlemez borítást kap, a két tartóváz között 1 réteg 12,5 mm vastag RB építőlemez borítással. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). A normál CW falvázoszlopok (0,6 mm lemezvastagság) 600mm-es tengelytávval a kettős vázban egymáshoz képest 30 cm-rel eltolva kerülnek elhelyezésre. Az 1 mm vastag horganyzott acéllemez rögzítése a két külső gipszkarton építőlemez között, 600/250mm -es raszterben kerül felcsavarozásra.	Teljeskörű mechanikai védelem alko-tóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. RC 4 osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P6B (B1) áttörés-biztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
□ CW100/150 válaszfal 2x2 réteg Energoboard RE építőlemezzel jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet, 1 mm vastag horganyzott acéllemez Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 100 mm vtg. tartóvázsal, 600 mm-es függőleges profiltávolsággal, 2x2 rtg. 12,5mm vastag Energoboard RE gipszkarton borítással, 75 mm vastag Isover Akusto ásványgyapot hőszigeteléssel. A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). Az 1 mm vastag horganyzott acéllemez rögzítése a két külső gipszkarton építőlemez között, 600/250mm -es raszterben kerül felcsavarozásra.	
□ CW100/150 válaszfal 2x2 réteg RF építőlemezzel, sűrített függőleges profilvázsal jelölésű hő- és hangszigetelő biztonsági gipszkarton falszerkezet, 1 mm vastag horganyzott acéllemez Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 100 mm vtg. tartóvázsal, 300 mm-es függőleges profiltávolsággal, 2x2 rtg. 12,50mm vtg. tűzgátló RF gipszkarton borítással, 100mm vastag közetgyapot hőszigeteléssel (Isover Akuplat+). A csavarfejek és az illesztések glettelve (Super, Vario hézagológipsszel). Az 1 mm vastag horganyzott acéllemez rögzítése a két külső gipszkarton építőlemez között, 600/250mm -es raszterben kerül felcsavarozásra, majd a csavarfejek roncsolását szükséges elvégezni.	